



OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina



Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 26.3.2019



ROZHODNUTIE

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2019/004599-005/Han

Žilina 21.02.2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa ustanovenia § 5 zákona číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 61 písm. c) zákona číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), s použitím ustanovenia § 46 a § 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vydáva

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavebníka: **Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796**, v stavebnom konaní po prerokovaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto:

vodná stavba „**Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica**“ v rozsahu stavebných objektov: **SO 01 Rozšírenie kanalizácie** na pozemkoch parc. čísla **KN-C 964, 957/1, 958, 994/16** (pozemná komunikácia) v katastrálnom území **Budatín** a **SO 02 Prekládka vodovodu** na pozemkoch parc. čísla **KN-C 964 a 955/1** v katastrálnom území **Budatín**, sa podľa § 26 vodného zákona v súčinnosti s § 66 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Vodná stavba pozostáva:

SO 01 Rozšírenie kanalizácie - predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie prostredníctvom systému odkanalizovania o celkovej dĺžke 506,80 m, v členení na tri vetvy:

Vetva A – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 82,00 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Hore vrškom a bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie PVC Ø 315 v kanalizačnej šachte JS1. Na vetve A sa budú nachádzať 3 kanalizačné šachty (S30, S31 a S32);

Vetva B – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 295,70 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Horná a Závoz a bude zaústená do existujúcej verejnej kanalizácie PVC Ø 315 v kanalizačnej šachte JS2. Na vetvu B sa bude napájať vetva C. Na vetve B sa bude nachádzať 10 kanalizačných šacht (S1 až S10);

Vetva C – z potrubia PVC SN8 DN 300 o dĺžke 129,10 m zabezpečí odvádzanie splaškových odpadových vôd z ulice Horná a bude napojená na vetvu B do kanalizačnej šachty S4. Na vetve C sa budú nachádzať 8 kanalizačných šacht (S13 až S20);

Prípojky od rodinných domov budú z rúr PVC DN 150, spoločné kanalizačné prípojky budú z rúr PVC DN 200.

Kanalizačné šachty budú z betónových prefabrikovaných skruží Ø 1,0 m, ako vodotesné a budú v miestach zmien smeru alebo sklonu stoky, resp. v priamych úsekoch do 50 m.

SO 02 Prekládka vodovodu – bude realizovaná z dôvodu priestorovej úpravy podzemných sietí pre realizáciu splaškovej kanalizácie. Prekládka verejného vodovodu bude v dvoch vetvách:

Prekládka vodovodu V1 sa bude napájať na existujúci verejný vodovod LT DN 125 a bude z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 D110x6,6 mm o dĺžke 79,50 m a bude vedená ulicou Hore vrškom;

Prekládka vodovodu V2 sa bude napájať na existujúci verejný vodovod LT DN 125 a bude z potrubia HDPE 100 SDR17 PN10 D110x6,6 mm o dĺžke 82,10 m a bude vedená ulicou Horná.

Prípojky do rodinných domov budú z potrubia HDPE 100 SDR11 PN16 D32x3,0 mm (DN25) alebo HDPE 100 SDR11 PN16 D25x2,3 mm (DN20)

Na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Žilina – Budatín – Horná ulica“ vydal rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2018 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím o zmene v umiestnení stavby číslo 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA zo dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018.

Na uskutočnenie vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorú vypracovala Ing. Tina Maceková, autorizovaný stavebný inžinier a ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. Projektovú dokumentáciu v jednom vyhotovení si ako súčasť spisu ponecháva tunajší úrad.

2. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou.
3. Pri uskutočňovaní vodnej stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pred začatím stavby je stavebník povinný vytýčiť na stavenisku všetky podzemné vedenia, ktoré sa v záujmovom území nachádzajú, ich správcami. Vytýčenie vedenia rešpektovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Po obnaužení vedenia prizvať zástupcu jeho správcu ku kontrole, či toto nie je poškodené. Taktiež prizvať zástupcu k zásypu vedenia. Zemné práce v blízkosti vedenia oznámiť bezodkladne jeho správcovi.
5. Pred začatím realizácie stavebných prác na vodovodnom a kanalizačnom potrubí v telese miestnych komunikácií a v telese cesty II/583, je stavebník povinný si vyžiadať od príslušného cestného správneho orgánu povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie.
6. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia § 48 stavebného zákona upravujúce požiadavky na uskutočňovanie stavieb, vyhláška číslo 532/2002 Z. z. a príslušné technické normy.
7. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ stavby - oprávnená právnická alebo fyzická osoba - ktorý bude určený vo výberovom konaní. Stavebník v lehote do 15 dní od uskutočneného výberového konania oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu zhotoviteľa stavby, ktorý zároveň zabezpečí odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
8. Na stavbe môžu byť použité len vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom číslo 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch.
9. Stavebník je povinný oznámiť začatie stavby na tunajší úrad.

10. Pri realizácii stavby musia byť dodržané nasledovné podmienky:

SEVAK, a.s. Žilina vyjadrenia číslo: O18018100/KLi zo dňa 14.08.2018:

- Pred zahájením zemných prác stavebník písomne požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území. Ich vytýčenie na základe písomnej objednávky vykonajú pracovníci spoločnosti SEVAK, a.s., Stavebník sa upozorňuje, že vodovodné prípojky nachádzajúce sa v záujmových územiach stavby nie sú v správe SEVAK, .as. a je potrebné dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu. O ich vytýčenie je potrebné požiadať príslušného vlastníka dotknutej nehnuteľnosti.
- Pri prevádzkovaní všetkých stavebných prác, vrátane zemných prác, je nutné plne rešpektovať existujúce inžinierske siete spoločnosti SEVAK, a.s., aby nedošlo k ich poškodeniu – nemeniť krytie potrubí, dodržať ochranné pásma existujúcich potrubí a STN 73 6005 pri súbahu a križovaní inžinierskych sietí. Taktiež je nutné po zrealizovaní stavby uviesť do pôvodného stavu všetky zariadenia SEVAK, a.s. t.j. poklapy zdvihnúť do úrovne nivelety terénu. Ich funkčnosť je nutné preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti pracovníka z prevádzky SEVAK, a.s. Žilina.
- Rozšírenie splaškovej kanalizácie sa odsúhlasuje v celej dĺžke z materiálu PVC SN8 DN 300 mm; prekládky vodovodov sa odsúhlasuje z materiálu HDPE 100 PN10 SDR 17 PN10 D110x6,6 mm.
- Trasu verejnej kanalizácie a prekladaného vodovodu viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s.. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok a k preberaciemu konaniu stavby zriadiť vecné bremeno na pozemok. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedená verejná kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezmeme.

- Počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodotesnosti kanalizácie, k tlakovým skúškam predkladaného vodovodu, ku kontrole uloženia potrubí) je nutné prizvať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa – zamestnanca spoločnosti SEVAK a.s. (HS vodovody, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby.
- Pri prvom kontakte s majstrom je potrebné zo strany investora predložiť k nahliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- Novovytváraná verejná kanalizácia bude uvedená do prevádzky až po jej stavebnom ukončení, skolaudovaní, po úspešných skúškach vodotesnosti, po zrealizovaní kamerovej skúšky kanalizácie a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní kanalizácie medzi zainteresovanými.
- Dodávateľ (zhotoviteľ) stavby musí min. 30 dní vopred prejednať v spoločnosti SEVAK a.s. prepojovacie práce na existujúci vodovod a kanalizáciu v danom priestore. Tieto budú vykonané za účasti SEVAK na základe objednávky s termínom realizácie, ktorý bude vopred prejednaný s príslušným majstrom úseku. Do rozpočtu prekládky vodovodu je potrebné zahrnúť náklady na vyvodnenie, napustenie, preplach vodovodného potrubia s následným odberom a rozborom vzoriek pitných vôd, prepojenie existujúcich vodovodných prípojk.
- Napojenie navrhovanej kanalizácie na existujúcu kanalizáciu zrealizovať do kynety kanalizačnej šachty.
- Vysadené odbočky na kanalizačné prípojky musia byť pri skúškach vodotesnosti zabľendované. Otvory okolo spojov na betónových kanalizačných šachtách (KŠ) je nutné zaslepiť tak, aby do verejnej kanalizácie nevnikli žiadne spodné vody. Nepripustné je použitie montážnej Pur peny na akomkoľvek prvku kanalizácie.
- Rušené časti vodovodu je potrebné vhodným technickým opatrením zabezpečiť tak, aby v budúcnosti nespôsobovali problémy (zaslepiť, vyťažiť).
- HDPE vodovodné potrubie spájať elektro tvarovkami.
- Pred realizáciou stavby je nutné predložiť plán organizácie výstavby spoločnosti SEVAK, a.s..
- Na lomových smerových bodoch prekladaného vodovodného potrubia je nutné osadiť smerové modro – bielo natreté oceľové stĺpiky (6/4“) s osadenými orientačnými tabuľkami.
- Vyhľadávací vodič vyviesť do hydrantu, príp. traťových šupátok až k poklopom s dostatočnou vôľou. Napojenie vodiča musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku). Na základe písomnej objednávky bude pracovníkom SEVAK, a.s. preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča. V prípade, že nebude preskúšaná funkčnosť vyhľadávacieho vodiča stavbu SEVAK, a.s. neprevezme.
- Stavebník sa upozorňuje, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie. Tieto zásahy môžu vykonávať len pracovníci spoločnosti SEVAK, a.s. alebo nimi poverené osoby.
- Verejnú kanalizáciu, ktorá bude vybudovaná v cudzom investorstve v rámci existujúceho systému SEVAK, sa považuje za rozšírenie verejnej kanalizácie v súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Toto rozšírenie bude zhodnotením majetku spoločnosti SEVAK bez vzniku nového vlastníckeho práva

k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny je nutné riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby.

- Vybudovanú verejnú kanalizáciu a prekladaný vodovod odovzdať s príslušnými dokladmi do prevádzky spoločnosti SEVAK do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Odovzdanie vybudovaného verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude uskutočnené „Protokolom o odovzdaní a prevzatí stavby“, ktorého súčasťou bude: PD prekládky VV, rozšírenie VK, geodetické zameranie, stavebný denník, zápisy o vykonaných skúškach, atesty použitého materiálu, doklad o zriadení vecného bremena, právoplatné stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie.
- Po zrealizovaní predmetnej stavby bude potrebné kanalizačné potrubie zavkladať do katastra s uloženým vecným bremenom v prospech spoločnosti SEVAK, a.s.. Do PD vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubí oproti pôvodnému návrhu.
- Pred kolaudáciou rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je nutné predložiť geodetické zameranie skutkového stavu, ktorého spracovanie konzultovať so správcom GIS-u na SEVAK, a.s..

SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/557/ZA/Ki/2018 zo dňa 18.07.2018:

- Dodržať podmienky vyjadrenia.

SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, stanovisko značky 4600038927 zo dňa 29.11.2017:

- Dodržať podmienky vyjadrenia.

Slovak Telecom a.s. Bratislava, číslo vyjadrenia: 6611826335 zo dňa 13.09.2018:

- Dodržať body vyjadrenia.

Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, stanovisko číslo: OU-ZA-OCDPK-2018/039583/2/SUB zo dňa 06.11.2018:

- Z dôvodu užívania pozemnej komunikácie (cesta č. II/583) iným než zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než na ktoré je určená (rozkop, státie vozidiel stavby na ceste, ...) je žiadateľ povinný požiadať cestný správny orgán v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prác o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií v zmysle § 8 cestného zákona.
- Z dôvodu obmedzenia cestnej premávky na dotknutej komunikácii počas realizácie prác je potrebné predložiť projekt prenosného dopravného značenia (vypracovaný autorizovaným stavebným inžinierom), schválený príslušným dopravným inšpektorátom a správcom pozemnej komunikácie, ktorým je Správa ciest ŽSK (ďalej len „správca cesty“) a požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na uzávierku podľa § 7 cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný rešpektovať ďalšie nariadenia a pripomienky, ktoré môže cestný správny orgán doplniť v zmysle vykonania štátneho odborného dozoru nad pozemnou komunikáciou v zmysle § 3c ods. 1 písm. c) cestného zákona.
- Žiadateľ je povinný v plnej miere rešpektovať pripomienky uplatnené v stanovisku majetkového správcu cesty č. II/583 list č. 24/2018/SCŽSK-283 zo dňa 29.10.2018.
- Prípadné zmeny v projektovej dokumentácii je nutné predložiť na cestný správny orgán.

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, stanovisko číslo 24/2018/SC ŽSK-283 zo dňa 29.10.2018:

- Dodržať podmienky stanoviska.

Žilinský samosprávny kraj, vyjadrenie číslo 06594/2018/OD-2 zo dňa 15.11.2018:

- Dodržať podmienky, ktoré stanovil správca cesty II/583, ktorým je Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, v liste č. 24/2018/SC ŽSK – 283 zo dňa 29.10.2018.

Žilinské komunikácie, a.s., vyjadrenie značky 121/T/2018 zo dňa 13.08.2018:

- Pred zahájením prác na stavbe je potrebné požiadať MsÚ o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, kde sa dohodnú podrobné podmienky rozkopávok.
- Konečnú povrchovú úpravu na rozkopávke realizovať: pri líniových stavbách na chodníkoch v celej šírke chodníka, na komunikáciách v celej jej šírke.
- Pri konečných úpravách rozkopávok v mieste styku nového a starého živičného krytu (pracovná špára) nalepiť samolepiaci bitúmenový pás 40x3 mm.
- V prípade poškodenia existujúcich komunikácií resp. chodníkov a iných súčastí komunikácií (obrubník, prídlážba, dopravné značenie zvislé a vodorovné, kanalizačné poklopy a mreže odvodnenia povrchových vôd vrátane ich prípojk, zábradlie a pod.) počas výstavby objektu, je nutné tieto opraviť v plnom rozsahu. K poškodeniu súčastí komunikácie, prizvať pracovníka správy komunikácií.
- Po ukončení prác je nutné prizvať zástupcu ku kolaudácii, ku ktorej vydajú ŽK, a.s. písomné stanovisko.

Mesto Žilina, odbor dopravy, vyjadrenie značky 14378/2017-44990/2017/OD/Voz zo dňa 23.08.2018:

- Križovanie miestnych komunikácií pri realizácii rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je nutné realizovať výlučne len pretlakom, len v odôvodnených prípadoch (t.j. existencia inžinierskych sietí, resp. iné technické príčiny) sa dáva súhlas s prekopením.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov, ktoré neprešli komplexnou rekonštrukciou je nutné vykonať v šírke ryhy.
- Konečné povrchové úpravy chodníkov, ktoré prešli komplexnou rekonštrukciou je nutné vykonať v celej šírke chodníka
- Konečné povrchové úpravy komunikácií, poškodenej výkopovými prácami je nutné vykonať v šírke jedného jazdného pruhu.
- Presný rozsah konečných povrchových úprav komunikácie bude určený obhliadkou priamo v teréne, ktorá sa uskutoční pred vydaním povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie, tzv. rozkopávkové povolenie.
- Konečné povrchové úpravy je nutné zrealizovať v nasledujúcej skladbe – pozdĺžny rozkop: asfalt. betón ACo11-II hr. 50 mm, postrek spojovací z asfaltu, asfalt. betón ACp16-II hr. 100 mm, štrkodrvina hr. 300 mm, pred pokládkou poslednej vrstvy asfalt. betónu je nutné zafrézovať obidve strany ryhy na šírku 500 mm v hr. 50 mm a vrstvu asfalt. betónu položiť v tejto šírke tak, aby došlo k previazaniu novej obrusnej vrstvy s existujúcou vozovkou (tzv. preplatovanie).
- Pred začatím výkopových prác v miestnej komunikácii pri realizácii rozšírenia kanalizácie a prekládky vodovodu je investor, resp. zhotoviteľ stavby povinný požiadať o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, tzv. rozkopávkové povolenie, v ktorom budú stanovené ostatné podmienky potrebné rešpektovať pri výkopových prácach.

Mesto Žilina, odbor životného prostredia, vyjadrenie značky 14470/2018-45146/2018/OŽP-KLM zo dňa 22.08.2018:

- Pokiaľ by pri výstavbe bol potrebný výrub stromov alebo krovín o ploche nad 10 m², je potrebné pred vydaním stavebného povolenia požiadať Mestský úrad v Žiline o povolenie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

- Pri realizácii stavby zabezpečiť dôsledne dodržanie normy STN 83 7010, ďalej zabezpečiť ochranu drevín rastúcich v blízkosti stavby, zabrániť mechanickému poškodeniu nadzemných a podzemných častí drevín a zhutneniu pôdy v koreňovom priestore jazdou stavebných strojov, dopravných prostriedkov a skladovaním stavebného materiálu.
 - Po ukončení stavebných prác je nutné vykonať rekultiváciu poškodených plôch zelene, pri založení trávnik dodržať STN 83 7017 technológia vegetačných úprav v krajine. Trávniky a ich zakladanie.
 - Pri odovzdávaní stavby a upraveného terénu prizvať zástupcu odboru životného prostredia, referát správy mestskej zelene.
 - Pri realizácii stavby ako i počas prevádzky bude nakladané s odpadmi (výkopová zemina, stavebný odpad, komunálny odpad, nebezpečný odpad a pod.) v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva a platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o komunálnych odpadoch a drobnom stavebnom odpade. Doklady o spôsobe nakladania so vzniknutými odpadmi predložiť ako doklad ku kolaudácii stavby.
 - Pri realizácii stavby zabezpečiť obmedzenie prašných emisií kropením a čistením komunikácie a vonkajšieho pracovného prostredia podľa potreby. Vychádzať najmä z meteorologických podmienok a podmienok okolia.
 - Pri realizácii stavby zabezpečiť čistenie mechanizmov pred vstupom na verejnú komunikáciu.
11. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do troch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
12. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
13. Stavbu je možné užívať až po kolaudácii stavby. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 26 vodného zákona a § 79 stavebného zákona.
14. Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2021.

Účastníci konania nevzniesli námietky voči vydaniu predmetného stavebného povolenia na predmetnú stavbu a povolenia na osobitné užívanie vôd.

Odôvodnenie:

Stavebník Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 v zastúpení splnomocnenca Janky Fechovej, so sídlom Oškerda 172, Kysucké Nové Mesto, IČO: 40277 631, podal dňa 14.09.2018 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia - úsek štátnej vodnej ako príslušný špeciálny úrad, žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica“ v rozsahu stavebných objektov: SO 01 Rozšírenie kanalizácie navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964, 957/1, 958, 994/16 v katastrálnom území Budatín a SO 02 Prekládka vodovodu navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964 a 955/1 v katastrálnom území Budatín. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznámil všetkým známym účastníkom konania aj vo forme verejnej vyhlášky a dotknutým orgánom začatie stavebného konania oznámením pod sp. číslom OU-ZA-OSZP3-2018/035472-002/Han zo dňa 21.09.2018. Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 17.10.2018. Počas ústneho pojednávania vyšli najavo nové skutočnosti a to, že počas spracovania a odsúhlasovania projektovej dokumentácie s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie – spoločnosťou SEVAK, a.s., došlo ku zmene riešenia stavebného objektu SO 01 Rozšírenie kanalizácie navrhovanej na pozemkoch parc. čísla KN-C 964, 957/1, 958, 994/16 v katastrálnom území Budatín a stavba tým zasahuje aj na pozemok parc. číslo KN-C 994/16, na ktorý nie je založený list vlastníctva a ktorý je vedený ako inžinierska stavba – pozemná komunikácia – cesta II/583. Z toho dôvodu bolo nutné predložiť nové záväzné stanovisko a právoplatné rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia od všeobecného stavebného úradu. Pôvodné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018. Z toho dôvodu špeciálny stavebný úrad stavebné konanie prerušil a vyzval stavebníka na doplnenie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia a nové záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu vydané podľa § 140b a 120 stavebného zákona. Stavebné konanie bolo prerušené rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP3-2018/035472-003/Han zo dňa 12.11.2018 do lehoty 31.01.2019. Zároveň bol stavebník upozornený, že pokiaľ požadované podklady nepredloží v určenej lehote, stavebné konanie bude zastavené. Stavebník prostredníctvom splnomocnenca požadované doklady predložil na tunajší úrad dňa 16.01.2019. Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka vydal rozhodnutie o zmene v umiestnení predmetnej stavby pod číslom 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018 a zároveň dňa 15.01.2019 vydal pod číslom 594/2019-1403/2019-OSP-MLA kladné záväzné stanovisko podľa ustanovení § 120 ods. 2 stavebného zákona v nadväznosti na § 140b stavebného zákona.

Tunajší úrad pokračoval v stavebnom konaní a oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2019/004599-004/Han zo dňa 17.01.2019 oznámil účastníkom konania v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, že majú možnosť v záujme ochrany svojich práv a právom chránených záujmov pred vydaním rozhodnutia vo veci, vyjadriť sa k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Žilina, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, v lehote do 7 dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy. Do stanovenej lehoty neboli doručené žiadne námietky a pripomienky.

Na vodnú stavbu „Rozšírenie kanalizácie Žilina – Budatín – Horná ulica“ vydal rozhodnutie o umiestnení stavby všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka pod číslom 3318/2018-20841/2018-OSP-BO dňa 21.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.05.2018 a ktoré bolo zmenené rozhodnutím o zmene v umiestnení stavby číslo 17239/2018-59964/2018-OSP-MLA zo dňa 23.11.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2018. Predmetná zmena rozhodnutia o umiestnení stavby spočívala v zmene stavebného objektu SO 01 Kanalizácia a to v zmene napojenia na existujúcu verejnú kanalizáciu v ceste II/583.

Všeobecný stavebný úrad Obec Porúbka, stavebný úrad, Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka vydal k predmetnej stavbe súhlas a záväzné stanovisko podľa § 120 a 140b stavebného zákona pod 594/2019-1403/2019-OSP-MLA dňa 15.01.2019.

Predmetom povolenia je vodná stavba v rozsahu stavebného objektu SO 01 Rozšírenie kanalizácie, ktorý bude ako predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie prostredníctvom systému odkanalizovania o celkovej dĺžke 506,8 m v členení na tri vetvy a stavebný objekt SO 02 Prekládka vodovodu, ktorý bude realizovaný z dôvodu priestorovej úpravy podzemných sietí pre realizáciu splaškovej kanalizácie a bude v dvoch vetvách. Stavebné objekty sú situované v telese pozemných komunikácií.

Ku predmetnej navrhovanej stavbe dali kladné stanoviská aj: spoločnosť SEVAK, a.s. vydala vyjadrenie číslo O18018100/KLi zo dňa 14.08.2018; SPP - distribúcia, a.s., Bratislava, vyjadrenie č. TD/557/ZA/Ki/2018 zo dňa 18.07.2018; SSE - Distribúcia, a.s. Žilina, stanovisko značky 4600038927 zo dňa 29.11.2017; Slovak Telecom a.s. Bratislava, číslo vyjadrenia: 6611826335 zo dňa 13.09.2018; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vydalo kladné stanovisko pod číslom ORHZ-ZA1-1553-001/2017 dňa 16.11.2017; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline vydal kladné záväzné stanovisko pod číslom A/2017/04018/HŽPZ dňa 21.11.2017; Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií vydal stanovisko číslo: OU-ZA-OCDPK-2018/039583/2/SUB zo dňa 06.11.2018; Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, vydala stanovisko číslo 24/2018/SC ŽSK-283 dňa 29.10.2018; Žilinský samosprávny kraj vydal vyjadrenie číslo 06594/2018/OD-2 zo dňa 15.11.2018; Žilinské komunikácie, a.s., vyjadrenie značky 121/T/2018 zo dňa 13.08.2018; Mesto Žilina, odbor dopravy, vydalo vyjadrenie značky 14378/2017-44990/2017/OD/Voz zo dňa 23.08.2018; Mesto Žilina, odbor životného prostredia vydalo vyjadrenie značky 14470/2018-45146/2018/OŽP-KLM zo dňa 22.08.2018. Všetky podmienky a požiadavky jednotlivých stanovísk a vyjadrení boli zahrnuté do podmienok pre realizáciu stavby vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Nakoľko vodná stavba je situovaná v telese pozemných komunikácií, výrub drevín sa nebude realizovať.

Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Účastníci konania mohli podľa oznámenia o začatí stavebného konania, uplatniť svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie na predmetnú vodnú stavbu, najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky voči vydaniu stavebného povolenia. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Tunajší úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 5 stavebného zákona predpokladá, že tie dotknuté orgány, ktoré v určenej alebo predĺženej lehote neoznámili svoje stanoviská k povoľovanej stavbe, súhlasia so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností špeciálny stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zmysle zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je obec oslobodená od správnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa ustanovenia § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.



Ing. arch. Pavel Kropitz
vedúci odboru

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina – 2 x + *overená dokumentácia stavby*
2. Janka Fečová, Oškerda 172, 024 01 Kysucké Nové Mesto - *splnomocnenec*
3. Ing. Tina Maceková, PhD., ul. V. Spanyola 37, 010 01 Žilina – *projektant*
4. SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
5. Správa ciest ŽSK, Závod Horné Považie, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
6. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou Mesta Žilina a mestská časť Budatín
7. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

1. Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2, 010 01 Žilina
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
3. OR HaZZ Žilina, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
4. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
5. SPP-D a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
6. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
8. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
9. Mesto Žilina, odbor dopravy, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
10. Mesto Žilina, odbor životného prostredia, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
11. OÚ Žilina odbor dopravy a CH, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
12. Obec Porúbka, všeobecný stavebný úrad, č. 26, 013 11 Porúbka
13. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
14. OÚ Žilina, OSZP3, ŠSOH
spis

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Žilina a v mestskej časti Budatín a OÚ Žilina, odbore starostlivosti o ŽP a spôsobom v obci obvyklým.

vyvesené dňa
pečiatka, podpis

zvesené dňa.....
pečiatka, podpis

Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame Mesto Žilina túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie s vyznačením uvedených údajov.

